



Иск. Благоев
О. П.

СО - Район Изгрев
ул. "Атанас Далчев" № 12
тел.: 02 / 970 10 48

Вх. № 1203561995 / 13.02.2020 г.
Иск. № 1203561995 / 13.02.2020 г.

РИВ20-ТД28-345
от 02.03.2020 11:38:37

Др. Килиев
02.03.2020

До:

СО - район „Изгрев“
ул. "Атанас Далчев" № 12
гр. София

СТАНОВИЩЕ

за условията и начина за присъединяване на клиенти към електрическата мрежа

Обект: Двуетажна сграда за детска ясла и детска градина
Адрес: ул. "Никола Габровски" №26, УПИ II-„за детско заведение“, кв.15, м. „Дианабад“ ПИ 68134.803.871, попадащ в регулационните линии на гр.София, община СО р-н Изгрев.

Становището се издава на основание чл. 4, ал. 1, т. 1, от „Наредба № 6 от 24 февруари 2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи“, във връзка с изграждане на нов обект.

Заявени мощности:

- Предоставена мощност – 20 kW,
- Присъединена мощност – 22 kW;

Други технически параметри:

- Напрежение на присъединяване – 0.4 kV;
- Брой на фазите – три;
- Тарифи за измерване – две;
- Брой на бъдещите потребители – един;
- Брой независими източници на електрозахранване – няма;
- Категория по осигуреност на електроснабдяването съгласно „Наредба № 3 от 09 юни 2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии“, издадена от Министъра на енергетиката и енергийните ресурси – трета категория.

Срокът за изграждане на съоръженията за присъединяване на обекта ще бъде определен допълнително.

За осигуряване на присъединяването на обекта следва да се изпълнят следните изисквания:

1. Място на присъединяване към електрическата мрежа: Присъединяването ще се извърши към ново ТЕПО на фундамент част от мрежа нн на ТП „Дианабад бл.13“, мрежа 10262907.

2. Съоръжения, които трябва да се изградят или подменят, във връзка с присъединяването на обекта:

- Кабели ниско напрежение
- Главно електромерно табло
- Измервателно средство за търговско мерене

3. Технически параметри и изисквания към съоръженията в мястото на присъединяване:

За присъединяването на обекта е необходимо:

Клиент: СО - район „Изгрев“
Обект: Двуетажна сграда за детска ясла и детска градина
Предоставена мощност: 20 kW

Да се подмени съществуващ кабелен разпределителен шкаф „Никола Габровски 26“ (пред аптеката) с нов с пет изводни полета.

Да се монтира ново електромерно табло ТЕПО1/2 по предварително съгласувана схема с „ЧЕЗ Разпределение България“ АД на улична регулация от страната на ул. "Никола Габровски".

Таблото да се захрани с нов кабел AL 4x35mm² от нов кабелен разпределителен шкаф „Никола Габровски 26“. Новия кабел да се положи в съществуваща или нова тръбна мрежа с- PVC тръби Ф 110/3,2 мм / L-15m/.

В новото ГЕТ да се монтира нов трифазен електромер 3x10/100А и нов входящ предпазител, без защита, тип шалтер 3x63А и изходящ автоматичен предпазител (токоограничител) съобразно предоставената мощност 3x32А.

- Точността на връзките и конфигурацията на схемите предложени в настоящото Становище са коректни към момента на неговото издаване.

4. Граница на собственост на електрическите съоръжения – съгласно чл. 29, ал.1, от НППКЕЕПРЕМ - изходящите клеми на средствата за търговско измерване или изходящите клеми на разположените непосредствено след тях предпазителни или прекъсвачи.

5. Допълнителни условия:

5.1. В случай, че присъединяваният Обект засяга съществуващи електрически съоръжения, на основание чл. 10, ал. 2 от Наредба № 6 съоръженията и сервитутите им се изместват от възложителя на новото строителство за негова сметка съгласно чл. 73 от ЗУТ и сключен с Дружеството договор за възлагане на изместването. При подаване на заявлението за сключване на договор за възлагане на изместването, възложителят на новото строителство представя работни проекти за изместването.

5.2. За ел. съоръженията, които не попадат в строителното петно да се спазват изискванията на чл. 14 от Наредба № 16 за сервитутите на енергийните обекти, а именно: не се допуска всякакъв вид застрояване, засаждане на трайни дървесни насаждения, сондажни работи, паркиране на всички видове превозни средства, складиране на отпадъци и материали, действия на трети лица върху съоръженията на енергийните обекти, палене на огън, стрелба с ловно и бойно оръжие.

6. Изграждане на съоръженията за присъединяване:

6.1. Договор за присъединяване по настоящото становище може да бъде сключен след предоставяне на необходимите документи съгласно чл. 15 от Наредба № 6. В случай на изграждане на нов трафопост е необходимо прилагане и на виза за проектирането му.

6.2. Съоръженията за присъединяване по настоящото становище ще се изградят след сключване на договор за присъединяване съгласно Наредба № 6 и съгласуване на проектите за съоръженията по присъединяване.

6.3. Клиентът трябва да изгради за своя сметка електрическите съоръжения, които се намират в неговия имот, след границата на собственост на електрическите съоръжения, които остават негова собственост, съгласно чл. 117, ал. 7 от Закона за енергетиката.

7. Цена за присъединяване

При сключването на договор за присъединяване, Клиентът ще дължи на Дружеството цена за присъединяване, съдържаща постоянна и променлива компонента. Цената за присъединяване се определя съгласно чл. 33, ал. 1 и ал. 5 от Наредба № 1 от 14 март 2017 г. за регулиране на цените на електрическата енергия (обн., ДВ, бр. 25 от 24.03.2017 г. в сила от 24.03.2017г.) и утвърдените от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) цени за присъединяване на обекти на потребители към електроразпределителните мрежи.

8. Промяна на техническите характеристики на обекта

Промяна на техническите характеристики на обекта, се извършва по реда и при условията на Наредба № 6, след подаване от присъединяваното лице на ново искане за проучване на условията за присъединяване на обекта и след издадено становище на Дружеството.

Клиент: СО –район „Изгрев“

Обект: Двуетажна сграда за детска ясла и детска градина

Предоставена мощност: 20 kW

9. Валидност на Становището

Настоящото Становище е със срок на валидност една година. След изтичането на посоченият срок Становището да се счита за невалидно. За присъединяване на обекта е необходимо е да се подаде ново искане за проучване.


Условията за присъединяване на Обекта към електроразпределителната мрежа са приети на проведено заседание на Регионален технически съвет на Дружеството, Протокол № 7 от 19.02.2020 г.

ЗА ДРУЖЕСТВОТО

„ЧЕЗ Разпределение България“ АД :

Пълномощник: 

1.

съгласно пълномощие рег. № 249/10 от 10.02.2019 г.
на нотариус , рег. № 573 на НК


Съгласували:

Мениджър управление
на активите към ДСПРМ:


/ Йордан Тонев /

Съставил:

Инженер разпределение
на ел. енергия „ППМ“:


/ Ани Костова /