



СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

бул. "Атанас Далчев" № 12, п.к. 1113, телефон 970 10 32,
факс 871 01 59
e-mail: info@so-izgrev.bg

**ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА
ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ
НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА**

СО - Район Изгрев
бул. "Атанас Далчев" № 12
тел. 970/1032 10 32
факс 871 01 59
№ Коп. ПОВ-В-9-11
от 18.05.2015



Относно: Отговор на запитване по процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на чл. 14, ал. 4, т. 1 от ЗОП с предмет на поръчката Извършване на СМР на ОДЗ № 49 „Радост“ - Топлоизолиране на външни стени.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило запитване в СО – район „Изгрев“, на основание чл. 29 от Закона за обществените поръчки, даваме следните пояснения:

Запитване:

След разглеждане на приложената количествена сметка, установяваме, че не е предвидена нова ламаринена обшивка по бордовете на покрива. Как да предвидим завършването на топлоизолационния пакет, след излизането му извън съществуващата обшивка?

Отговор на запитването:

През 2014 г. беше проведена процедура с предмет: „Извършване на СМР по покрива на сградата на ОДЗ 49 "Радост" включващи полагане на топло/хидро-изолационен пакет, обшиване по бордове и калканни стени“. При изпълнение на обшивката е предвиден аванс от 10 /десет/ сантиметра за последващо полагане на топлоизолационен пакет по външните ограждащи стени.

КМЕТ НА СО-РАЙОН "ИЗГРЕВ":

/и.к. Цветомир Жеков

