



СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ИЗГРЕВ“

гр. София, п. код 1113, ул. „Атанас Далчев“ № 12,

тел. 02 / 970 10 32, факс 02 / 871 01 59;

e-mail: info@so-izgrev.bg

СО – Район Изгрев

ул. Атанас Далчев №12
тел. 02/970 10 48

№КЪМ РИВ19-КЦ01-1220-[1]
от 01.07.2019 16:07:37



Предоставяне на разяснения

До участниците/заинтересованите лица в процедура: „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на Детска градина № 30 „Радецки“, ж.к. „Дианабад“, ул. „Никола Габровски“ № 26, район „Изгрев“, Столична община по обособени позиции:

1. Обособена позиция № 1 - „Строително-монтажни работи по реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на Детска градина № 30 „Радецки“ – сграда с административен адрес: гр. София, ж.к. „Дианабад“, ул. „Никола Габровски“ № 26“;
2. Обособена позиция № 2 – „Упражняване на строителен надзор по време на строителството на Детска градина № 30 „Радецки“ – сграда с административен адрес: гр. София, ж.к. „Дианабад“, ул. „Никола Габровски“ № 26“;
3. Обособена позиция № 3 – Инвеститорски контрол по време на строителството на Детска градина № 30 „Радецки“ – сграда с административен адрес: гр. София, ж.к. „Дианабад“, ул. „Никола Габровски“ № 26“

, открита с Решение № РИВ19-РД93-9/19.06.2019 г.

Във връзка с постъпило искане на разяснения в законоустановения срок, предоставяме следните разяснения по посочената процедура:

(Въпрос на участника/заинтересованото лице):

1. Във връзка с участие в процедура за обществена поръчка с предмет: „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на Детска градина № 30 „Радецки“, ж.к. „Дианабад“, ул. „Никола Габровски“ № 26, район „Изгрев“, Столична община по обособени

позиции“, Моля да отговорите на следните въпроси, възникнали при разглеждането на тръжната документация:

1. Моля да поясните къде да бъде приложена Декларация за посещение на обекта – Образец № 8.
2. Моля да поясните в свободен текст ли да бъде изготвена исканата Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
3. **По Част: Конструктивна**

Подобект: Усвояване тераси на 2-ри ет., Позиция 1 - Стоманена конструкция - Стомана S235J2FN по EN10027-1

Килограмите, заложен в КС, са само за 6 бр. колони, т.е. само за единия корпус. Колони има и в корпуси Б, В и Г. Съответно това количество трябва да е умножено x3.

Това съответно променя и количествата на Антикорозионно покритие и Двукратно боядисване, посочени в позиции 2 и 3.

Въпрос: Може ли да се добавят или променят количества в КС?

Позиция 4 - Анкерна шпилка HILTI HAS-TZ M12/95X25 с паста HILTI HIT RE 500 /вкл.пробиване дупки за тях в бетон/

Количеството, заложено в КС, е само за 2 броя колони. По детайл всяка колона се захваща за фундамент с помощта на 2 Анкерни шпилки HILTI.

За Корпуси Б, В и Г има общо 18 колони.

Въпрос: Може ли да се добавят или променят количества в КС?

4. По Част: Паркоустройство, ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

Позиция 8 - Товарене и извозване на строителни отпадъци

Подаденото количество в КС е 0 м3.

Въпрос: Моля да потвърдите.

5. По част Електрически инсталации

Въпрос: *Трябва ли да се оферира луминесцентно осветление, тъй като то се спира от производство, или може да оферираме LET осветители?*

(Отговор на Възложителя на поставения въпрос):

1.1. По т. 1.

Възложителят **не е поставил специално изискване** относно „къде да бъде приложена Декларация за посещение на обекта – Образец № 8“. В документацията за обществената поръчка са посочени необходимите документи и начина на предоставянето им в офертата.

1.2. По т. 2.

Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд **е част от образеца на Предложение за изпълнение на поръчката на участника** (техническото предложение) и не е необходима отделна нарочна декларация.

1.3. По т. 3.

Подвъпрос 1.)

Съгласно Образец № 6 - "Ценово предложение" и чл. 3, ал. 1, т. 3.4. от Проектодоговора се предвиждат непредвидени разходи за СМР в размер до 5 % от стойността на договора, като под непредвидени разходи се има в предвид следното: Непредвидени разходи за СМР са разходите, свързани с увеличаване на заложените количества СМР и/или добавяне на нови количества или видове СМР, възникнали по време на строителния процес, но които са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация.

Подвъпрос 2.)

Съгласно Образец № 6 - "Ценово предложение" и чл. 3, ал. 1, т. 3.4. от Проектодоговора се предвиждат непредвидени разходи за СМР в размер до 5 % от стойността на договора, като под непредвидени разходи се има в предвид следното: Непредвидени разходи за СМР са разходите, свързани с увеличаване на заложените количества СМР и/или добавяне на нови количества или видове СМР, възникнали по време на строителния процес, но които са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация.

1.4. По т. 4.

Съгласно Образец № 6 - "Ценово предложение" и чл. 3, ал. 1, т. 3.4. от Проектодоговора се предвиждат непредвидени разходи за СМР в размер до 5 % от стойността на договора, като под непредвидени разходи се има в предвид следното: Непредвидени разходи за СМР са разходите, свързани с увеличаване на заложените количества СМР и/или добавяне на нови

количества или видове СМР, възникнали по време на строителния процес, но които са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация.

1.5. По т. 5.

Следва да се офемира приложената КС към процедурата. При доказана законова необходимост за замяна на проектно СМР по одобрени инвестиционни проекти по време на изпълнението на договор се прилага чл. 3, ал. 1, т. 3.4. от Проектодоговора.

Дата: 01.07.2019 г.

Възложител: инж. Цветомир Жеков
КМЕТ НА СО-РАЙОН "ИЗГРЕВ"

За кмет на СО - район "Изгрев"

Зам кмет

Р. Петковска
01019-Р109-113/21.06.19г

Заповед за заместване