



СО - Район Изгрев

Ул. Атанас Далчев №12  
тел. 02/970 10 48  
№Към РИВ17-КЦ01-692-[1]  
от 17.05.2017



## СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

Ул. "Атанас Далчев" №12, тел. 970 10 32, п.код 1113, факс 8710 159;  
e-mail: info@so-izgrev.bg

### Предоставяне на разяснения

До участниците/заинтересованите лица в процедура: **Хидро/топло изолационни работи по покрив на обект 119 СУ Академик Михаил Арнаудов – основна сграда бл. А и Б, топла връзка и салон**, открита с решение № РИВ17-РД93-7/05.05.2017 г.

Във връзка с постъпило искане на разяснения в законоустановения срок, предоставяме следните разяснения по посочената процедура:

(Въпрос на участника/заинтересованото лице):

I. В обявената конкурсна информация за поръчка за ремонт на покрив на 119 СУ, в т.11 на публикуваната КС става дума за полагане на първи слой с тегло 4,8 кг/кв.м. Допусната ли е техническа грешка или първият слой трябва да е 4 кг./кв.м. без посипка?

(Отговор на Възложителя на поставения въпрос):

В точка 11 на публикуваната КС е допусната техническа грешка при изписването на теглото, поради което следва да се чете 4.00 (четири) кг. на кв. м. без посипка.

(Въпрос на участника/заинтересованото лице):

II. В позиция 12 от същата КС се казва само, че трябва да се монтира нова ламаринена обшивка. Каква е предвижданата дебелина на ламарината? С какви характеристики – с PVC покритие или поцинкована? Само пола ли се има в предвид или и двустранен шорц? Да се предвижда ли и монтаж на дъска/и по борда за монтаж на последните?

(Отговор на Възложителя на поставения въпрос):

Предвидената дебелина на ламарината е 0,5 мм, а материал – поцинкована такава. При изпълнението на обшивка от поцинкована ламарина са включени отделни видове дейности, които би следвало да се предвидят от участника/заинтересованото лице.

17.05.2017 г.

Възложител: инж. **Цветомир Жсков**

КМЕТ НА СО - РАЙОН „ИЗГРЕВ“